

2024 年计价解释问题汇编（三）

1.某工程，招标文件要求创市优工程，招标控制价编制时需按市优标准计取相应的按质论价费，其中的大型土石方工程、桩基和基坑围护工程是否需要计取按质论价费？

答：桩基和基坑围护工程随同主体一起招标并参与优质工程评定的，按质论价费计取口径同主体；大型土石方工程不参与优质工程评定，不计取按质论价费。

2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）规定，金属结构工程中金属结构制作工程量的计算按图示钢材尺寸以质量计算，不扣除孔眼、切肢、切角、切边的质量，电焊条、铆钉、螺栓、紧定钉等质量不计入工程量。请问高强螺栓是否可以另计？

答：高强螺栓可以另计。

3.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）第七章金属结构工程中钢栏杆制作定额子目与第十三章楼地面工程中型钢栏杆定额子目的适用范围如何区分？

答：两个定额适用范围不同，第七章金属结构工程中钢栏杆制作定额子目适用于厂房、设备平台及室外使用的简单栏杆，第十三章楼地面工程中型钢栏杆定额子目适用于住宅内配有不锈钢管扶手、木扶手等的栏杆。

4.某安装电气工程，吊顶内的钢管配管，如采用角钢等型钢

做支架吊装的方式，套明配管还是暗配管定额，是否可另外计取支架的制作和安装费用？

答：应套用钢管明配定额，支架的制作安装费用另计，同时钢管明配定额子目中的管卡不扣除。

5.某市政道路工程，合同约定结算方式为按定额结算，执行《江苏省市政工程计价定额》（2014），其道路底基层填筑材料为石灰土，工程量超 5000 方，请问能否按大型土石方取费？

答：道路底基层属于道路结构层，根据费用定额的说明，土石方回填工程量不考虑道路结构层，所以底基层填筑石灰土仍按道路工程取费。

6.某绿化项目，计价执行《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 年版），合同约定园林绿化养护期为一年，如养护期间苗木死亡，补种后苗木养护期是否需要重新开始计算？

答：补种后苗木养护期不需要重新开始计算。